



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó
előzetes vizsgálati eljárásról

Ügy száma: BO/16/17025/2016.

Kérelmező neve: Mátrai Erőmű Zrt.

Kérelmező székhelye: 3271 Visonta, Erőmű utca 11.

Ügy tárgya: Mátrai Erőmű Zrt. tulajdonában lévő Bükkábrányi Bánya felhagyott meddőhányója 32,9 ha területén 20 MW teljesítményű fotovoltaikus naperőmű létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás

A tervezett naperőmű alapadatai:

- bruttó teljesítmény (max.): 20 MW_p
- nettó teljesítmény: 18 MW_p
- PV panel típusa: Polikristály
- PV panel darabszáma: minimum 4536 db megavattontként, összesen minimum 90 720 db (20 MW)
- PV panel teljesítménye (min.): 260 W
- inverterek teljesítménye (P_{névi}): 750 kVA/db
- üzemeltetési létszám: 2 fő/műszak (a Bükkábrányi Bányaüzem jelenlegi személyzetéből biztosítva)

A tervezett naperőmű megvalósításához szükséges létesítmények:

- napelem táblák fix kivitelű acél tartószerkezettel mezőkbe rendezve
- 12 db konténer (4x5x3 m): 2 db invertert és 1 db száraz vagy olajszigetelésű transzformátort tartalmazó konténerek, illetve 1 db központi konténer
- a napelemeket, illetve a konténereket összekötő villamos kábelezés (földkábelek)
- kiszolgáló úthálózat (megközelítő út a bányászati telephelyén meglévő úthálózatról, a naperőmű telephelyen belül, a kerítés melletti körbefutó út, illetve feltáró-osztó utak a napelem mezők között É-D irányban)

- a felügyeleti és biztonsági rendszer létesítményei, berendezései (felügyeleti épület, melyben a helyszíni felügyeleti rendszer berendezései kerülnek elhelyezésre, térfigyelő kamerák, mozgásérzékelők és tartóoszlopaik, illetve a szükséges kábelezés, acélhálós kerítés a telephely körül)
- villamos-hálózati csatlakozás a bükkábrányi bánya meglévő 132/35/6 kV-os transzformátor állomásáig földkábelrel, 370 m-es nyomvonalhosszon.

A tervezett berendezések telepítési helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Bükkábrány község külterülete, a Mátrai Erőmű Zrt. Bükkábrányi Bányaüzem területén belül, az üzem központi telephelyétől északkeleti irányban, mintegy 500 m távolságra lévő, kelet-nyugati irányban elnyúló területsáv, mely a Zrt. tulajdonában van. A beépíthető terület nagysága 32,9 ha.

A naperőmű építési, kivitelezési munkálatai a tervek szerint 2017 májusában kezdődnek, a kivitelezés időtartama kb. 6 hónap. A naperőmű üzembe helyezése 2017 novemberében várható, a kereskedelmi üzem előre láthatólag 2017 decemberében indul.

A tervezett létesítmény az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak szerint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Rend.) 3. számú mellékletének 128. a) pontja [Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól] hatálya alá tartozik, ezért a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Bükkábrány

A tervezett létesítménnyel feltételezhetően érintett települések:

Vatta, Mezőkeresztes, Tibolddaróc, Sály, Csincse, Mezőnyárád.

Az eljárás megindításának napja: 2016. október 28.

Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 30 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- a szakhatóság eljárásának időtartama,
- az eljárás felfüggesztésének időtartama,
- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama,
- továbbá a 2004. évi CXL. tv. 33. § (3) bekezdésben foglaltak.

Ügyintéző neve: Szabó Alexandra

Elérhetősége (e-mail): alexandra.szabo@emikofe.kvvm.hu

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő **21 napon belül** közvetlenül a **környezetvédelmi hatósághoz** lehet észrevételt tenni.

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a **<http://emiktf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html>** internetes oldalon, **BO/16/17025/2016.** számon.

Az eljárás során a Környezetvédelmi Hatóság:

1. A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő társadalmi szervezeteket „a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről” szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljárva jelen értesítés elektronikus úton történő megküldésével értesíti. A társadalmi szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének Környezetvédelmi Hatóságra történő benyújtásával igazolhatja.
2. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.
3. Közleményt tesz közzé a Rend. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes vizsgálati eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján.
4. Megküldi a Rend. 3. § (4) bekezdése szerint a kérelmet és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti települések, valamint a feltételezetten érintett települések jegyzői részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő közzétételének érdekében.
5. Az érintettek a kérelembe és mellékleteibe betekinhetnek a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett önkormányzat jegyzőjénél.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Rend. 5. számú mellékletének **figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.**
Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.
Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely – a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 66. § (1) bek. d) pontja szerinti – egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
2. Ha valamely NATURA 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

3. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
4. A létesítést kizáró ok esetén megállapítja, hogy a tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

Miskolc, 2016. november 08.

Demeter Ervin
kormány megbízott
nevében és megbízásából:



Palásthy
dr. Palásthyné Arnóth Mária
koordináló ügyintéző